

Мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе проведения замеров по СОУТ

в АНО «ЦКМСЧ» от 01.11.2021

Наименование подразделений	Наименование мероприятия	Освещение		
		факт. люкс	норм. люкс	
Стационар				
<i>Неврологическое отделение №1</i>				
1	Кабинет психолога	-	164	300
<i>Палата интенсивной терапии неврологического отделения №1</i>				
2	Ординаторская	-	200	300
<i>2 терапевтическое отделение</i>				
3	Ординаторская	-	210	300
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>				
4	Кабинет №1	-	124	300
Административно-управленческий персонал				
5	Кабинет № 204	-	260	300
6	Кабинет № 201	-	240	300
7	Кабинет № 204	-	210	300
8	Кабинет №105	-	144	300
9	Кабинет №107	-	112	300
Поликлиника №2				
<i>Общеполиклинический персонал</i>				
10	Кабинет №407	-	184	300
11	Кабинет №410	-	198	300
Гериатрия				
12	Кабинет №304	-	112	300
Поликлиника №3				
<i>Общеполиклинический персонал</i>				
13	Кабинет №301	-	110	300
14	Кабинет №317	1. Не работает выключатель	140	300
15	Кабинет № 404	-	212	300
16	Кабинет №316	-	112	300
Диагностический центр				
17	Кабинет №105	-	144	300
18	Кабинет №322	-	114	300
19	Кабинет №320	-	212	300

Ведущий специалист по охране труда



С.А. Майборода

Мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе проведения замеров по СОУТ

в АНО «ЦКМСЧ» от 01.11.2021

Наименование подразделений	Наименование мероприятия	Освещение		
		факт. люкс	норм. люкс	
Поликлиника №1				
Терапевтическое отделение №3				
1	Кабинет №23	1.Отсутствует вытяжная вентиляция; 2. Не работают два потолочных светильника (по четыре лампы в каждом)	-	-
2	Кабинет №23а	-	144	300
3	Кабинет №27	-	52	300

Ведущий специалист по охране труда



С.А. Майборода